

西藏自治区拉萨生态环境监测中心专报

拉监测专报【2023】3号

拉萨市 2022 年饮用水质量年报

一、总体状况

按照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)评价标准,2022 年拉萨市饮用水水源地环境质量全年监测结果均达到III类标准。其中地表饮用水水源地拉萨市纳金水厂除 1 月份和 2 月份达到III类,其余月份均达到 II 类标准;地下水源地拉萨市北郊自来水厂、拉萨市药王山自来水厂和拉萨市西郊自来水厂均达到III类标准,1 月份各地下水源地均达到 II 类标准。

表 1 2022 年拉萨市全年地表水环境质量监测结果

饮用水水源地 时间	拉萨市北郊自 来水厂水源地	拉萨市药王山自 来水厂水源地	拉萨市西郊自 来水厂水源地	拉萨市纳金 水厂水源地
1 月	II 类	II 类	II 类	III 类
2 月	III 类	III 类	III 类	III 类
3 月	III 类	III 类	III 类	II 类
4 月	III 类	III 类	III 类	II 类

5 月	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类
6 月	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类
7 月	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类
8 月				
9 月				
10 月				
11 月	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类
12 月	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类